ANÁLISE 9893070/2023 - PRESI/DIRG/SADI/UCOT/DILI/PREGOEIROS

Trata-se de impugnação apresentada, intempestivamente, pela licitante (doc. 9752310) quanto ao edital do Pregão Eletrônico nº 007/2023-RP cujo objeto é o registro de preços para aquisição de carpetes em placas de 50 x 50 cm para revestimento de placas de pisos elevados.

Instada a se manifestar, a área se posicionou conforme Encaminhamento RMAP (doc. 9772810) e despachos DMAT (doc. 9851372 e 9889082). Nestes termos, respondemos abaixo os questionamentos da Impugnante, pontualmente:

Gostaríamos de saber se o carpete xxxxxx ou xxxxxx da empresa xxxxxx será aceito na apreciação do certame, uma vez que, as principais caracteristicas deste produto são compativeis com as especificações do edital.

Resposta: Todo carpete que apresentar similaridade com as características apresentadas no Termo de referência, serão aceitos.

Gostaríamos de saber o motivo, pelo qual, o sistema cushion back foi selecionado e especificado no edital, já que, se trata de produtos importados. produtos estes que são fabricados em outro país e diferentemente das empresas nacionais que geram empregos e riquesa para a nação brasileira.

Resposta:

Em complementação ao contido no despacho 9830796, e acolhendo parte da Impugnação 2 da empresa XXX (9748546), esta DMAT solicita sejam alterados os itens do Termo de Referência nos seguintes termos, para que também seja aceitam produtos que possuam, como base primária, o produto termoplástica betuminosa, elaborado a partir de materiais sintéticos e naturais:

"item 2.1.1

Base primária – Freudenberg Nonwoven Polyester, termoplástica betuminosa, ou similares

Backing: Cushion Back ou similar;

<u>item 2.1.2</u>

1.1.1. Marca/Padrão Referencial:

· ~~Carpete WK~~

~~· Linha: Pegasus Mescla~~

~~· Cor: Deep Ocean~~

· ~~Fabricante: WK Carpetes e Pisos Vinílicos.~~

A especificação da base primária freudenberg nonwoven polyester também é de uma marca internacional, esta especificação será obrigatória, assim como outras especificações internacionais contidas no edital.

Resposta: As especificações com nomenclatura em inglês podem ser substituídas por especificações de mesma qualidade de origem nacional.

Em complementação ao contido no despacho 9830796, e acolhendo parte da Impugnação 2 da empresa XXX (9748546), esta DMAT solicita sejam alterados os itens do Termo de Referência nos seguintes termos, para que também seja aceitam produtos que possuam, como base primária, o produto termoplástica betuminosa, elaborado a partir de materiais sintéticos e naturais:

"item 2.1.1

Base primária – Freudenberg Nonwoven Polyester, termoplástica betuminosa, ou similares

Backing: Cushion Back ou similar;

item 2.1.2

1.1.1. Marca/Padrão Referencial:

· ~~Carpete WK~~

~~· Linha: Pegasus Mescla~~

~~· Cor: Deep Ocean~~

· ~~Fabricante: WK Carpetes e Pisos Vinílicos.~~

Para o caso de uma empresa ofertando um carpete de fabricação internacional ser vencedora, será obrigatório que elas detenham as certificações nacionais solicitadas no edital ou alguma outra possível certificação internacional será aceita pelos pregoeiros?

Resposta: Com a alteração do edital, a área técnica fará uma nova avaliação sobre as exigências de certificação.

Foi especificado no edital também, a empresa wk com o carpete referência pegaus. este carpete não tem essas especificações do edital quanto a certificação e especificações como a base em polyester , e portanto não valem como referência para o certame.

Resposta:

Com razão a impugnante XXX (9752310) ao sustentar que "foi especificado no edital também, a empresa WK com o carpete referência Pegasus. este carpete não tem essas especificações do edital quanto a certificação e especificações como a base em polyester, e portanto não valem como referência para o certame". De tal modo, adotaremos por parâmetro o material adquirido anteriormente, no expediente 0252672-03.2021.4.03.8000, Termo de Referência (8266886), sendo excluída do Termo de Referência a marca WK e somente indicada a marca Belgotex ou similiar:

CARPETE DE PISO ELEVADO

50X50CM

Fibra de nylon

Tráfego Pesado

Marca/Modelo: Belgotex ou similar

Código do CATMAT: 406259"

Portanto, de acordo com o entendimento da área técnica, as especificações técnicas serão alteradas no Termo de Referência.

Considerando as respostas acima, concluo pela procedência da presente impugnação.

Ressalto que o presente pregão se encontra suspenso.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Gargi de Morais**, **Pregoeira**, em 16/06/2023, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9893070** e o código CRC **C21F77B4**.